



ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
МУРМАНСКУ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

город Мурманск
(место составления акта)

“ 03 ” марта 20 21 г.
(дата составления акта)
15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 34

По адресу/адресам: г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, д. 9/22
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 34 от 01.02.2021 отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Мурманску управления надзорной деятельности и
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора,
профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области
издавшего распоряжение о проведении проверки)

В период с « 17 » февраля 20 21 г. по « 03 » марта 20 21 г. была
проведена плановая, выездная проверка объекта защиты:

помещений и территории общеобразовательного учреждения (Ф 4.1)

(указывается наименование и (в случае, если имеется) функциональное назначение проверяемого объекта защиты)

Правообладателем которых, является: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Мурманский академический лицей»,
(сокращенное наименование: МБОУ МАЛ), ИНН 5190308505

ОГРН 1025100851600, юридический адрес: г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, д. 9/22
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Дата, время и продолжительность проведения проверки:

« 17 » февраля 20 21 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
« 03 » марта 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 2 рабочих часа
(рабочий дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Мурманску УНДиПР Главного управления МЧС России по Мурманской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: Директор МБОУ МАЛ
(заполняется при проведении выездной проверки) (должность фамилии, инициалы, подпись,

Козлова Е.Г. 02.02.2021

дата и время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ульяновская Татьяна Семеновна – государственный
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица
инспектор г. Мурманска по пожарному надзору

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются

фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Козлова Елена Геннадьевна – директор МБОУ
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
МАЛ, Брайлян Наталия Александровна - начальник хозяйственного отдела МБОУ МАЛ
 иного должностного лица(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
 индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид (характер) выявленного нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	Помещение книгохранилища (библиотека) не имеет соответствующих элементов заполнения проемов в противопожарных преградах с нормируемым пределом огнестойкости	ч. 3, ч. 8, ч.13 ст.88, таблица 24 ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.1.2, п. 5.5.2, п. 5.6.4 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	МБОУ МАЛ
2	Лестница эвакуационного выхода № 3 с площадкой, высотой более 45 см., не имеет ограждений и поручней	ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МБОУ МАЛ
3	Места размещения ручных пожарных извещателей, а также места размещения огнетушителей не обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности	п. 36 Правил противопожарного режима в РФ	МБОУ МАЛ

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора, (с указанием невыполненных пунктов и реквизитов предписаний):

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: 1. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 30/1 от 03.03.2021 на 3-х листах.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Ульяновская Т.С.




С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Козлова Елена Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 03 » марта 20 21 г.



(подпись)